



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.224.п.035325.05.10 от 26.05.2010

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Трубы и фитинги полипропиленовые (PPRC тип 3), в т.ч. армированные алюминиевой фольгой и стекловолокном, в т.ч. с элементами из хромированной латуни диаметром от 16 мм до 110 мм, т.м. "SPK".

изготовленная в соответствии

Сертификат системы качества ISO 9001:2000, Декларация изготовителя о соответствии

СООТВЕТСТВУЕТ (~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»

Организация-изготовитель

**"Согут Пластик ве Калып Санайи ве Тиджарет А.Ш."
("Sogut Plastik ve Kalip Sanayi ve Ticaret A.S.")**

Турция

**Адрес: Организе Санайи Болгеси 3.Джадде Но:18 34776 Йукары Дудуллу - Умрание /
Стамбул (Organize Sanayi Bolgesi 3.Cadde No:18 34776 Yukari Dudullu - Umraniye / ISTANBUL
/ TURKIYE)**

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

**"Согут Пластик ве Калып Санайи ве Тиджарет А.Ш."
("Sogut Plastik ve Kalip Sanayi ve Ticaret A.S.")**

Турция

**Адрес: Организе Санайи Болгеси 3.Джадде Но:18 34776 Йукары Дудуллу - Умрание /
Стамбул (Organize Sanayi Bolgesi 3.Cadde No:18 34776 Yukari Dudullu - Umraniye / ISTANBUL
/ TURKIYE)**

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

**Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 35004
от 26.05.2010**

№ 3088871

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Запах, балл
Вкус/привкус, балл
Цвет/прозрачность
Индекс токсичности, %
Формальдегид, мг/л
Ацетальдегид, мг/л
Этилацетат, мг/л
Метиловый спирт, мг/л
Пропиловый спирт, мг/л
Бутиловый спирт, мг/л
Ацетон, мг/л

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

не более 1
не более 1
без изм.
70-120
0,05
0,2
0,2
3,0
0,1
0,5
2,2

Область применения:

для систем хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения и отопления.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:

Указывается наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

Заключение действительно до

26.05.2015

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Филатов Н.Н.

